

DECLARACIÓN DE RENDIMIENTOS
Número. 002-CPR-20240426

1. Código de identificación única del tipo del producto:

Modelos de las alarmas de humo PW-507, PW-509

2. El tipo, el lote o el número de la serie o cualquier otro elemento que permitan la identificación de productos de construcción, bajo los requisitos del Artículo 11 (4) de CPR:

Modelos de las alarmas de humo fotoeléctricas alimentadas por baterías PW-507, PW-509

3. Los usos previstos o los usos del producto de construcción cumplen con las especificaciones técnicas armonizadas aplicables, según lo previsto del fabricante:

Seguridad contra incendios

4. El nombre, el nombre comercial registrado o la marca comercial registrada y la dirección de contacto del fabricante, bajo los requisitos del Artículo 11(5):

Ningbo Peasway Electronics Co., Ltd

3rd Floor, Gate 7, No. 59 Chuangfu Road, Xiaogang Dutoudong Industrial Park, Beilun District, Ningbo, Zhejiang, China.

5. Si el nombre y la dirección de contacto del representante autorizado, cuyo mandato incluye las tareas especificadas en el artículo 12 (2) son aplicables:

No son aplicables

6. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de los rendimientos del producto de construcción como se exponen en CPR, Anexo V:

Sistema 1

7. En el caso de que la declaración de los rendimientos está relacionada con los productos de construcción cubiertos por una norma armonizada:

Asbl ANPI vzw - 1134

Realizar el tipo inicial - las pruebas de las características relevantes del producto, la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realizar la vigilancia, la evaluación y la aprobación continuas del control de producción de la fábrica bajo el sistema 1 y expedir el certificado de constancia de los rendimientos:

1134-CPR-183

8. En el caso de que la declaración de los rendimientos relativos con los productos de construcción que se han emitidos por la Evaluación Técnica Europea:

No son aplicables

9. Rendimientos declarados

<i>Tabla de rendimientos para EN14604:2005/AC:2008</i> Especificaciones técnicas armonizadas			
Características esenciales	Rendimientos	Cláusulas	Notas
Condiciones de activación nominales / La sensibilidad, el retardo de respuesta (tiempo de respuesta) y el rendimiento en los condiciones de incendio	Aprobado	4.12, 4.18, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.15, 5.17, 5.18, 5.19, 5.20	1, 5
Confiabilidad de funcionamiento	Aprobado	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16, 4.17, 4.19, 5.11, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24	2, 3, 4
Tolerancia a la tensión de alimentación	Aprobado	5.21	
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento y retardo de respuesta; resistencia a la temperatura	Aprobado	5.7, 5.8	
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento; resistencia a vibración	Aprobado	5.12, 5.13	
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento; resistencia a la humedad	Aprobado	5.9	
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento; resistencia a la corrosión	Aprobado	5.10	
Durabilidad de la fiabilidad de funcionamiento; estabilidad eléctrica	Aprobado	5.14	2

Notas:

1. Los productos cubiertos por esta norma se suponen operar en una situación de incendio, antes de que el fuego se vuelve tan grande a afectar a su funcionamiento. Por lo tanto, no hay ningún requisito de funcionar cuando se exponen al ataque directo contra el fuego.
2. Las Cláusulas 4.3, 4.8, 5.14a y 5.23 no son aplicables para las alarmas de humo alimentadas por baterías.
3. La Cláusula 4.4 sólo es aplicable para las alarmas de humo que proporcionan la conexión a los dispositivos auxiliares externos.
4. El fabricante declara que las alarmas de humo no confían en el software para cumplir con los requisitos de la norma; por eso, la Cláusula 4.17 no ha sido evaluada.
5. La Cláusula 5.20 sólo es aplicable para las alarmas de humo con un equipo de silencio de alarma.

10. El rendimiento del producto identificado en los puntos 1 y 2 está en conformidad con el rendimiento declarado en el punto 9. Esta declaración de rendimientos es expedida bajo la responsabilidad exclusiva del fabricante identificada en el punto 4.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Hyde/General Manager

.....
(Nombre y función)

Ningbo China 26/04/2024

.....
(Lugar y fecha de emisión)

沈红涛 Hyde Shen

.....
(Firma)